



Hiermit bestätigen wir, dass der

## Hilti Schraubanker HUS-I 6x35 M8/M10 mit Stufengewinde M8/M10

in der Ausführung Stahl, galvanisch verzinkt,  
bei einer Verwendung entsprechend Europäischer Technischer Zulassung  
ETA-10/0005

den Regelungen der VdS Schadenverhütung GmbH, 50735 Köln <sup>1)</sup>,  
zur Befestigung von Rohrleitungen  
bis DN 50 (Anschluss mit Ankerstange M8) bzw.  
bis DN 100 (Anschluss mit Ankerstange M10)  
für Löschanlagen an Stahlbeton-Untergründen, z.B. Betondecken,  
entspricht.

Hilti Deutschland GmbH  
D-86916 Kaufering

ppa. Martin Reuter  
Dipl.-Ing. Bauwesen SFI  
Leiter Verbände, Zulassungen

i.A. Michael Liebig  
Dipl.-Ing. Bauwesen (FH)  
Produktmanager Metalldübel

1) VdS CEA 4001:2010-11:  
Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau, Abschnitt 15.2.4