

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Aneksu III Uredbe (EU) br. 305/2011 (Uredba o građevnim proizvodima)

Hilti vatrozaštitni mort CFS-M RG No. Hilti CFS "0761-CPD-0210"

1. Jedinstvena identifikacijska šifra tipa proizvoda:

Hilti vatrozaštitni mort CFS-M RG

2. Tip, šarža ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identificiranje građevnog proizvoda sukladno Članku 11(4):

Prikazano na pakiranju.

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, sukladno važećoj harmoniziranoj tehničkoj specifikaciji, kako je predviđeno od strane proizvođača.

Vatrozaštitni I brtveni proizvod za brtvljenje prodora, vidi: ETA-12/0101

Prodori kabela	Kabeli, Kabeliski snopovi, Kabel police, Cijevi	Područje primjene treba biti u skladu sa ETA, te u vezi sa dodatnim komponentama opisanih u ETA.
Prodori cijevi	Metalne i Plastične cijevi	
Kombinirani prodori	Kabeli, Kabel trase, Metalne i Plastične cijevi	

4. Ime, registrirani žig ili registrirani znak i kontakt adresa proizvođača sukladno Članku 11(5):

HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Gdje je primjenljivo, ime i kontakt adresu ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke precizirane u Članku 12(2): n.a.

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je navedeno u Aneksu V:

System 1

7. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom obuhvaćenog harmoniziranim standardom: n.a.

8. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom za koji je izdana Europska tehnička ocjena:

OIB Austrijski Institut za graditeljstvo izdaje Europsko tehničko odobrenje ETA-12/0101 baziranog na: ETAG No. 026-1 i ETAG No. 026-2, Neovisno tijelo za ocjenu sukladnosti (Materialprüfanstalt für das Bauwesen) TU Braunschweig izdaje kako je navedeno u dijelu Aneksa V sistema 1, potvrdu o sukladnosti: 0761-CPD-0210.

9. Nazivno svojstvo:

Essential characteristic	Declared performance / Harmonised technical specification
Reakcija na vatru	Klasa A1 prema: EN 13501-1
Otpornost na vatru	Otpornost na vatru I područje primjene prema: EN 13501-2. Vidi: ETA-12/0101
Brvljenje Zrak/Dim	Testirano prema: EN 1026. See ETA-12/0101
Opasne supstance	Vidi: ETA-12/0101, dio 2.5
Otpornost na udarce/pokrete	Testirano prema: EOTA Tehnički izvještaj - TR001. Vidi: ETA-12/0101
Zaštita od buke	Testirano prema: EN ISO 717-1 i EN ISO 20140-10. Vidi: ETA-12/0101
Trajnost I servisiranje	$Y_{1,(-5/+70)^{\circ}C}$ u skladu sa EOTA Tehnički izvještaj - TR024.
Toplinska svojstva	Testirano prema: EN12667. Vidi:ETA-12/0101
Električna svojstva	Testirano prema: DIN IEC 93 (VDE 0303 dio 30): 1993-12. Vidi: ETA-12/0101
Ostalo	Neprimjenljivo / Neodređene performanse

10. Svojstvo ovog proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je nazivnom svojstvu u točki 9. Ova izjava o svojstvima se izdaje na isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Potpisano u ime proizvođača od:

Dr. Paul Langford
Direktor
Poslovna jedinica: Chemicals
Hilti Corporation

Martin Althof
Direktor za kvalitetu
Poslovna jedinica: Chemicals
Hilti Corporation